



# Bericht für den Gast



Wandelhalle in Bad Reichenhall

## Wandelhalle Bad Reichenhall

Anschrift

Salzburger Str. 7  
83435 Bad Reichenhall

Kontaktdaten

Tel.: 08651 / 606217  
E-Mail: [kur-gmbh@bad-reichenhall.de](mailto:kur-gmbh@bad-reichenhall.de)  
Web: [www.bad-reichenhall.com](http://www.bad-reichenhall.com)



# Prüfergebnis

Die **Wandelhalle Bad Reichenhall** wurde am 22.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2017 bis Dezember 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	-	✓	-	Wege zwischen Parkplatz und den Eingängen nicht leicht begeh- und befahrbar
<b>Eingang Trinkhalle via Rampe</b> <b>Eingang Gradierwerk</b> (Alternative: Eingang Trinkhalle) <b>Eingang Rotunde/ Salzburger Str.</b> (Alternative: Eingang Trinkhalle)	✓	✓	✓	✓	Treppe mit fünf Stufen  Türschwelle: 3 cm; Türbreite: 86 cm
<b>Infopoint Kurgarten</b>	✓	-	✓	-	Counterhöhe: 107 cm; keine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen
<b>Kasse Konzertrotunde (über Trinkhalle)</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Kasse Konzertrotunde (über Salzburger Str.)</b>  <b>Trinkhalle</b>	✓	-	✓	-	Counterhöhe: 91 cm; keine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen  Höhe des Bewirtungstresen: 118 cm; keine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen



Barrierefreiheit geprüft 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Konzertrotunde</b>	✓	✓	✓	✓	Bewegungsfläche links neben dem WC 52 cm x 54 cm, rechts 104 cm x 54 cm; der rechte Haltegriff ist hochklappbar, der linke nicht.
<b>Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung</b>	✓	-	-	-	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

### Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).



## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm).
- Die Wege zwischen Parkplatz und den Eingängen sind nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude ist über eine Rampe vor dem „Eingangsbereich Trinkhalle“ stufen- und schwellenlos möglich (Türbreite: 100 cm). Der Eingang Rotunde/ Salzburger Str. ist über eine Türschwelle von 3 cm zugänglich (Türbreite: 86 cm).
- Die Rampe vor dem „Eingangsbereich Trinkhalle“ ist 4 m lang und hat eine maximale Längsneigung von 6% (Laufbreite: 118 cm).
- Alle erhobenen, für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. über eine Rampe erreichbar.
- Die Counter (Kassen, Information und Bewertungstresen) sind meist nicht abgesenkt. Es ist keine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme: Türbreite am Eingang Rotunde/ Salzburger Str.: 86 cm).
- In den Räumen sind meist Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden. Es ist eine mobile Bestuhlung vorhanden und somit ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer.

## **WC für Menschen mit Behinderung**

- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 52 cm x 54 cm, rechts 104 cm x 54 cm. Das WC ist von rechts anfahrbar.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, der rechte Haltegriff ist hochklappbar.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC und Waschbecken beträgt mindestens 137 cm x 147 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm (z.B. bei Feueralarm).
- Es gibt keine induktive Höranlage.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden, bei Veranstaltungen nach Rücksprache mit dem Veranstalter.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Der Infocounter ist vom Eingang aus nicht direkt sichtbar.
- Es gibt kein durchgehendes farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.